

Оконный блок

ОП ОСП ПО
А1-Б-Г-В-А

ГОСТ 30674-99

Сертификат соответствия № РОСС RU.CГ68.Н00159

Класс изделия:

- а) приведённое сопротивление теплопередаче
- б) воздухо- и водопроницаемость
- в) звукоизоляция R_a транспортного потока
- г) общий коэффициент пропускания света
- д) сопротивление ветровым нагрузкам

Техническая характеристика:

- а) сопротивление створок статической нагрузке, действующей:

	Норматив	Факт
- в плоскости створок, Н, не менее	1000	1000
- перпендикулярно плоскости створок	250	250



- б) сопротивление статической нагрузке, действующей на

	Норматив	Факт
запорное устройство, Н, не менее	500	500

- в) прочность углового сварного соединения:

	Диапазон высот, мм	Нагрузка	Результат
створки	5	800	800
коробки	-	800	800

Комплектность:

а) стеклопакет 4М1-10-4М1-10-4М1

б) фурнитура TITAN AF

Гарантийный срок службы конструкции

Номер заказа/позиция в заказе 30-02К1

Количество 1 шт.

3 года со дня поставки
поз. 1

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном паспорте.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- 1) при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- 2) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции, следы постороннего вмешательства, или попытка ремонта неуполномоченными на это лицами;
- 3) гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - а) механические повреждения
 - б) повреждения, вызванные попаданием на изделие активных химических веществ и жидкостей;
 - в) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы;
 - г) повреждениями, вызванными действиями третьих лиц.

OTK *Бонова* **Теплые окна**
OTK

«15» 08 2014

ПАСПОРТ

ОП ОСП ПО
А1-Б-Г-В-А

ГОСТ 30674-99

Оконный блок



Сертификат соответствия № РОСС RU.CГ68.Н00159

Класс изделия:

- а) приведённое сопротивление теплопередаче
- б) воздухо- и водопроницаемость
- в) звукоизоляция R_a транспортного потока
- г) общий коэффициент пропускания света
- д) сопротивление ветровым нагрузкам

Техническая характеристика:

- а) сопротивление створок статической нагрузке, действующей:

	Норматив	Факт
- в плоскости створок, Н, не менее	1000	1000
- перпендикулярно плоскости створок	250	250

- б) сопротивление статической нагрузке, действующей на

	Норматив	Факт
запорное устройство, Н, не менее	500	500

- в) прочность углового сварного соединения:

	Диапазон высот, мм	Нагрузка	Результат
створки			
коробки	-	800	800

Комплектность:

а) стеклопакет 4М1-16-4М1-16-4М1

б) фурнитура TITAN AF

Гарантийный срок службы конструкции

Номер заказа/позиция в заказе 245-779

Количество 18 шт.

3 года со дня поставки

поз. 1-6

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном паспорте.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- 1) при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- 2) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции, следы постороннего вмешательства, или попытка ремонта неуполномоченными на это лицами;
- 3) гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - а) механические повреждения
 - б) повреждения, вызванные попаданием на изделие активных химических веществ и жидкостей;
 - в) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы;
 - г) повреждениями, вызванными действиями третьих лиц.

OTK *Бонова* **Теплые окна**
OTK

«15» 08 2014