

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.00997
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655345
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Рехау Продукцион". Адрес: РФ, 140145, Московская область, Раменский район, д. Трошково, 36 км Егорьевского шоссе, стр. 2. ОГРН: 1027709022142. Телефон (495) 544-55-14, факс (495) 544-55-19.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Рехау Продукцион". Адрес: РФ, 140145, Московская область, Раменский район, д. Трошково, 36 км Егорьевского шоссе, стр. 2. ОГРН: 1027709022142. Телефон (495) 544-55-14, факс (495) 544-55-19.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России, 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.

Аттестат рег. № ТРПБ:RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОФИЛИ поливинилхлоридные торговой ПРОДУКЦИЯ марки РЕНАУ, с использованием кальций -

цинкового стабилизатора, для изготовления оконных, дверных блоков и входных дверей, выпускаемые по ГОСТ 30673-99. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10 (см. Приложение № 0253810)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3916 20 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 971/ТР-2012 от 12.04.2012 г. (ОС Академия ГПС МЧС России; атт. № ТРПБ:RU.ПБ04 от 23.12.2011 г.); Отчет по сертификационным испытаниям № 23/СТР – 2012 от 21.05.2012 г. (ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип»; атт. № ТРПБ:RU.ИН13 от 25.08.2010 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат на систему менеджмента качества по ISO 9001:2008 per.№ 12 100 36321/01 TMS до 09.07.2012 (TUV SUD Management Service GmbH).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.05.2012 по 23.05.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, наименование, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, наименование, фамилия

М.В. Алешков

Я.Ю. Климовинова

Женя Сервис
Директор ООО, ТТК
Турин А.Ф.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ04.В.00997
(обязательная сертификация)

ТР 0253810

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	группа горючести Г4
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Сильногорючие (Г4)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (аккредитован)
подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

Я.О. Климовцова

Коние Верие
Директор ООО "ТСК"
Туркинов А.Ф.